


COMUNE DI MONTALCINO
INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA RICOSTRUTTIVA AI SENSI
DELL'ART. 134 L.R. 65/2014 PER AMPLIAMENTO DI STRUTTURA RICETTIVA
RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE

UBICAZIONE: Strada Provinciale 103 - località Castiglion del Bosco - Montalcino



PROPRIETÀ: CASTIGLION DEL BOSCO Hotel S.r.l.
Località Castiglion del Bosco, 53024 Montalcino

ELABORATO: STATO DI PROGETTO - PIANTA PIANO -2
IMPIANTI ELETTRICI
scala 1:100
Tavola
IE-01
30.06.2016

Firma del legale rappresentante Firma del Progettista

LEGENDA

- ☐ Quadro elettrico
- ⬇ Punto luce a parete
- ⊗ Punto luce a soffitto
- Illuminazione a LED 20 W/m
- ☐ Faretti con protezione IP da incasso. LED 5W 3000K raso 350mm x 40'
- ☐ Punto luce segrappo accanto WC. LED 2700K G4 1,5W 12V
- ☐ Punto luce da incasso con protezione IP 68 per doccia
- ☐ Faretti da incasso a pavimento o imbotte. LED 3W 2700K 24V CRI 80 15-40'
- ☐ Punto luce da lettura. LED 3W
- ☐ Piafoniera per lampada fluorescente 2x36W stagno
- ☐ Piafoniera per lampada fluorescente 2x36W stagno
- ☐ Interruttore unipolare
- ☐ Pulsantiera Lutron
- ☐ Microinterruttore luce armadio
- ☐ Presa bipasso 2P+T 10/16A 230V incassata a parete
- ☐ 1 presa bipasso 2x10/16A + 1 presa uni/bipasso 2P+T 16A 230V incassata a parete
- ☐ 1 presa bipasso 2x10/16A 230V incassata a parete
- ☐ 1 presa bipasso 2x10/16A 230V incassata a parete
- ☐ 1 presa luce inverterabile comandata 2P+T 10A
- ☐ 1 presa uni/bipasso 2P+T 16A 230V incassata a parete
- ☐ Speaker a soffitto
- ☐ Modulo subwoofer cilindrico
- ☐ 1 presa fonia/astri R45 incassata a parete
- ☐ Ricevitore TV digitale
- ☐ Rivelatore di fumo
- ☐ Quadretto fancoi/pannelli radianti costituito da:
 - Differenziale puro Id=0,03A
 - 2 basi portafusibili bipolari
 - apparecchiatura di regolazione

